

## Требования к применяемым материалам

- Щебень :**
1. Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы не более 35%
  2. Марка по дробимости – ДР8
  3. Содержание пылевидных и илистых частиц – не более 1%
  4. Содержание глины в комках не более 0,25%
  5. Морозостойкость F 300
  6. Содержание зерен слабых пород не более 5%
  7. Полные остатки на ситах : d от 90 до 100%  
0.5(d + D) от 30 до 60%  
D до 10%  
1.25 D до 0,5%
  8. Содержание отдельных фракций при крупности заполнителя до 20мм  
От 5 до 10 – 25-40%  
От 10 до 20 -60-75%
- Песок** модуль крупности от 2 до 2,5 мм  
Пыли не более 2%
- Цемент** марки 500ДО-Н

*Данн - Мансурова Т.И.*  
*21.03.2012*